



Продукция изготовлена под контролем
системы менеджмента качества,
сертифицированной
Ассоциацией по сертификации «Русский
регистр» в соответствии с требованиями ISO
9001-2008.



Сертификат №13.0358.026 от 14 мая 2013 г.
Система менеджмента сертифицирована с 2004 г.

Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ПАСПОРТ № 10

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые по ГОСТ 4997-75
(1-750*750; 1-700*700; 1-600*600; 1-500*500)

Дата изготовления: июнь 2015 г.

Дата испытания: 02.06.2015 г.

№ п/п	Наименование показателей	Фактические показатели	Нормы ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	67,30	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,1	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	210	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	60	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — 3 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — 3 года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ М. С. Ассауленко

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко

