

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.00660**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631605**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
659316, г. Бийск, Алтайский край, ул. Лесная, 10.
Тел. (3854) 44-82-36, факс (3854)44 90 70.
ОГРН 1022200554012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
659316, г. Бийск, Алтайский край, ул. Лесная, 10.
Тел. (3854) 44-82-36, факс (3854)44 90 70.
ОГРН 1022200554012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Оросители спринклерные и дренчерные тонкораспыленной воды
«Бриз» СВS0-ПНо(д)0,085(0,120)-R1/2/P57(68, 79, 93, 141, 182).ВЗ-«Бриз-9/К16»
(«Бриз-12/К16», «Бриз-9/К23», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23»), колба 3x20мм Day Imprex (DI 941);
колба 2,5x20мм Day Imprex (DI 989); колба 3x20мм Minimax;
ДВS0-ПНо(д)0,085(0,120)-R1/2/ВЗ-«Бриз-9/К16»
(«Бриз-12/К16», «Бриз-9/К23», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23»),
ТУ 4854-107-00226827-2009
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКIP)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 51043-2002

«Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. ОРОСИТЕЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний»

код ТН ВЭД России
8424 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 9760 от 18.03.2010 г. ЦНИИ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИИ.055 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия № РОСС RU ИС19.К00083 от 31.10.2007
ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2010 по 20.04.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Парамонов

