



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00406/19

Серия **RU** № **0147952**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Дербеневская, дом 20, строение 29, этаж 2, комната 7.6. ОГРН: 5177746213145. Номер телефона: +7 4955405037. Адрес электронной почты: shans@nprk-phz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, улица Дербеневская, дом 20, строение 29, этаж 2, комната 7.6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты органов дыхания – газодымозащитный комплект ГДЗК-Е. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-012-20216972-2018 Газодымозащитный комплект ГДЗК-Е. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 0290/19 от 21.08.2019 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 942-19 от 19.09.2019 Испытательного центра средств индивидуальной защиты органов дыхания и систем очистки газообразных и жидких сред «Экоцентр», аттестат аккредитации № RA.RU.21HA73. Протокол лабораторных исследований № 10617 от 27.06.2019, с экспертным заключением № 78-20-09.256 Л.9391 от 28.06.2019 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства от 11.04.2019 г. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 № РОСС RU.AC22.K00029 от 18.09.2018 Органа по сертификации систем менеджмента Общества с ограниченной ответственностью «Независимый Сертификационный Центр «Аспект-СЕРТ», аттестат аккредитации № RA.RU.13AC22. Руководство по эксплуатации, паспорт РЭ 32.99.11-012-20216972-2018 «Газодымозащитный комплект ГДЗК-Е» от 25.12.2018. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: пункты 5.1.1.5, 5.1.1.8, 5.1.3.1-5.1.3.3 ГОСТ 12.4.285-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний»; подразделы 5.2, 5.8, 5.9, пункты 5.10.1, 5.10.3 СТЕ 11.14.05-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний»; пункт 4.1.3 ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»; п.4.2 п.п.2-4, п.4.4 п.п.7-9, 14-15, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Газодымозащитный комплект ГДЗК-Е в герметичной упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от 0°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80%. При хранении самоспасатели не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ. Срок хранения газодымозащитных комплектов ГДЗК-Е в ожидании применения - 8 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Газодымозащитный комплект ГДЗК-Е является изделием спасения однократного применения.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.09.2019 **ПО** 24.09.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)