



ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГнетушителей
г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 2, стр. 7
Тел: (495) 986-33-20



НПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПУЛЬС"

ОГнетушитель Порошковый закачной

ОП-1(3) АВСЕ, ОП-2(3) АВСЕ, ОП-3(3) АВСЕ,
ОП-4(3) АВСЕ, ОП-5(3) АВСЕ, ОП-6(3) АВСЕ,
ОП-8(3) АВСЕ, ОП-10(3) АВСЕ

Руководство по эксплуатации

ОБРАЗЕЦ



ОПО19



АЮ64



ВНИМАНИЕ !

Зарядку, перезарядку, освидетельствование
и техническое обслуживание огнетушителей производить
только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. В комплект поставки огнетушителя входит
- огнетушитель - 1 шт.
 - паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Огнетушитель (рис.1) состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком 5. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство 2 с индикатором давления 5. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачи порошка. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой, гибким рукавом 7 (кроме ОП-1 ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения самосрабатывания.
- 4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закачанного в корпус воздуха.
- 4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чеку, нажать ручку запорно-пускового устройства до упора.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и этикетки.
- 5.2. Не допускается:
1. Хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может достигать выше +50 °С
 2. Выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя
 3. Наносить удары по корпусу огнетушителя
 4. Эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы
 5. Эксплуатация при неисправном индикаторе давления
 6. Воздействие агрессивных сред

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. При тушении пожара необходимо:
1. Поднести огнетушитель к месту пожара и выдернуть чеку
 2. Направить рукав с распылителем (для ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10) или распылитель (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на очаг пожара. Нажать ручку запорно-пускового устройства.

6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отправить огнетушитель на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем

6.3. Перезаряжать огнетушитель не реже, чем один раз в пять лет. Техническое обслуживание согласно СП 9.13130.2009

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже чем 1 раз в квартал.

6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл.1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
2. Небрежного хранения или транспортировки огнетушителя.
3. Утери паспорта.
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Техническое освидетельствование производят на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя, результаты записываются в табл. 2.

1. Марка огнетушителя.
2. Дата освидетельствования и перезарядки.
3. Результат проверки.
4. Срок следующего освидетельствования.
5. Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за перезарядку.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАРЯДКЕ

Огнетушитель порошковый закачной зарядки порошком марки АБСЕ соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и ТУ 4854-00189477539-2013 и признан годным к эксплуатации при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Таблица 2

Дата изготовления 1.0. ИЮН 2015
(месяц, год)

Марка огнетушителя

ОП-1(3) АБСЕ

ОП-2(3) АБСЕ

ОП-3(3) АБСЕ

ОП-4(3) АБСЕ

ОП-5(3) АБСЕ

ОП-6(3) АБСЕ

ОП-8(3) АБСЕ

ОП-10(3) АБСЕ

Продан
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи
(месяц, год)

Штамп контролера



Штамп магазина

Марка огнетушителя:

--	--	--	--	--

Дата освидетельствования и перезарядки:

--	--	--	--	--

Результат проверки:

--	--	--	--	--

Срок следующего освидетельствования:

--	--	--	--	--

Должность, фамилия и подпись лица ответственного за перезарядку огнетушителя:

--	--	--	--	--

ОБРАЗЕЦ