

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00800

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017798

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Адрес: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,

ОГРН: 1022200554012, тел.: +7 3854 44 90 45, факс: +7 3854 44 90 70, e-mail: mail@sa-biysk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Сигнализатор потока жидкости

СПЖ(25-150)-0,63/1,6(З)-УН(Г1/2).У2-«Стрим»

по ТУ 4371-097-00226827-2008 с изм. 4

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50.123

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13700 от 13.03.2017

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС19.К00309 от 12.09.2016

ОС СМК ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19,

ТУ 4371-097-00226827-2008 с изм. 4

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2017

по 22.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

МП

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия