

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00025/18

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009431

Общество с ограниченной ответственностью «Технос-М+». Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная д. 7Б, помещение 313. Телефон: (831) 434-83-84, Факс: (831) 434-83-84. ОГРН: 1027700492467, адрес электронной почты: info@technos-m.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технос-М+». Юридический адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха ул. Звездная д. 7Б, помещение 313. Фактический адрес: 603126, город Нижний Новгород, улица Родионова дом 169К. Телефон: (831) 434-83-84, Факс: (831) 434-83-84. ОГРН: 1027700492467, адрес электронной почты: info@technos-m.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.

Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнетушители воздушно-эмульсионные тонкораспылённой водой передвижные закачные «ОКА» моделей ОВЭ(т)-15(з)-АВЕ, ОВЭ(т)-25(з)-АВЕ, ОВЭ(т)-50(з)-АВЕ, ОВЭ(т)-55(з)-АВЕ, ОВЭ(т)-60(з)-АВЕ, ОВЭ(т)-85(з)-АВЕ, выпускаемый по техническим условиям ТУ 28.29.22-001-18452760-2018.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424108000

код ОКПД2 28.99.39.190

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 51017-2009 «Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3715-2018 от 19.11.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС РФ рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.); Протокол сертификационных испытаний № 170-2018 от 21.12.2018 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.). Схема сертификации 4С.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.29.22-001-18452760-2018; Заключение о возможности применения установок пожаротушения тонкораспылённой водой с применением распылителей серии «Туман» для тушения электроустановок под напряжением до 36 кВ (выдано ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2018

по 25.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.М. Алешков

инициалы, фамилия

