



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00230/22

Серия **RU** № **0411970**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4.
Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015. Телефон: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда».
(ООО НПП Рогнеда). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б. ОГРН: 1147746529920.
Телефон/факс: 8 (495) 730 02 99. Адрес электронной почты: info@rogneda.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда».
(ООО НПП Рогнеда). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, дом 4Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: Огнебиозащитный состав для обработки древесных конструкций жилых домов «КСД», изготовленный по ТУ 2389-006-17483468-94 с изменениями №1, 2 «Огнебиозащитный состав для обработки древесных конструкций жилых домов «КСД». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-13/10-2022 от 24.10.2022 г. Испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН24. Акт о результатах анализа состояния производства № 123-124-125-126-127-22 от 11.07.2022 г. Органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», (п.п.5.1, 5.2), II группа огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 500 г/м² без учета потерь, состав устойчив к старению. Условия хранения продукции: от минус 5 °С до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитной обработки: внутри помещений – не менее 4 лет, снаружи помещений – не менее 2 лет при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.10.2022 ПО 25.10.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич (ф.и.о.)

Трошина Вера Владимировна (ф.и.о.)

